

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности Азовского и Шербакульского районов
(наименование органа государственного контроля (надзора))

646880, Омская об-
ласть Азовский
ННМР с. Азово ул.
Советская, 63

(место составления акта)

« 24 » января 2018 г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 3

По адресу/адресам: Омская область, Азовский немецкий национальный муниципальный район, с. Азово, ул. Советская, 22, с. Круч, ул. Казанская, 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «25» января 2018 г. № 3, выданного заместителем главного государственного инспектора Азовского и Шербакульского районов по пожарному надзору Чернявский Юрием Ивановичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая внеплановая, документальная выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

осуществляющего свою деятельность на объектах, расположенных по адресам: Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 22, с. Круч, ул. Казанская, 1, правообладателем которых является МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка».

Дата и время проведения проверки:

«17» января 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00мин. Продолжительность 2 часа.

«18» января 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00мин. Продолжительность 2 часа.

«24» января 2017г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00мин. Продолжительность 5 часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 9 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности Азовского и Шербакульского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (а):**

Заведующая МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Гоммер Т.Н. в 14 часов 00 минут 11.01.2018 года.

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки одновременно с предъявлением служебного удостоверения вручена заведующей МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Гоммер Т.Н. 17.01.2018 года в 10 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Азовского и Шербакульского районов по пожарному надзору Калгатов Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Гоммер Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушения; лиц, допустивших нарушения)

Здание спального корпуса, эксплуатирующееся как здание детского сада, расположенного по адресу: с. Азово, ул. Советская, 22, литер Б, 1970 года постройки, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1, проведен капитальный ремонт в 2012 году:

1. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 3 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетки второго этажа здания (помещение № 4, согласно технического паспорта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

2. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 2 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке (помещение № 19, согласно технического паспорта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

3. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 6 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке (помещение № 30, согласно технического паспорта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

Административное здание, эксплуатирующееся как здание детского сада, расположенного по адресу: с. Азово, ул. Советская, 22, литер И, 1970 года постройки, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1, проведен капитальный ремонт и изменено функциональное назначение в 2013 году:

4. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 8 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке первого этажа (помещение № 9, согласно технического паспорта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

5. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 12 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке первого этажа (помещение № 12, согласно технического пас-

порта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

6. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 11 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке второго этажа (помещение № 1, согласно технического паспорта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

7. Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 7 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке второго этажа (помещение № 5, согласно технического паспорта на здание), в нарушении требований п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Нарушение допущено заведующей МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гоммер Т.Н.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - .

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - .

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля : внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется.

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 3/1/10-16 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 24.01.2018 года.

Государственный инспектор Азовского и Шербакульского района по пожарному надзору
Калгатов Сергей Сергеевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МБДОУ «Азовский детский сад «Сказка» Гомер Татьяна Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » сентября 2018 г. И.И. Соснов
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)