

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ГУ МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Интернациональная, 41, г. Омск-43, 644043, тел: 25-65-16, факс: 25-54-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности Азовского и Шербакульского районов

ул. Советская, 63, с.Азово, 646880, тел:2-33-21, факс: 2-33-11, E-mail: 44pch@ogps.omsk.su

Предписание № 3/1/10-16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Азовского и Шербакульского районов по пожарному надзору Чернявского Ю.И. № 3 от 10.01.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, времени с 10:00 м. до 12:00 м. 17 января 2018 года, с 10:00 до 12:00 18 января 2018 года проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

с 12:00 до 17:00 24 января 2018 года проведена плановая проверка государственным инспектором Азовского и Шербакульского районов по пожарному надзору Калгатовым Сергеем Сергеевичем по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности на прилегающей территории и в зданиях расположенных по адресу: Омская область, Азовский (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору) немецкий национальный район, с. Азово, ул. Советская, 22, с. Круч, ул. Казанская, 1 совместно с заведующей Гоммер Татьяной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание спального корпуса, эксплуатирующееся как здание детского сада, расположенного по адресу: с. Азово, ул. Советская, 22, литер Б, 1970 года постройки, третьей степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1, проведен капитальный ремонт в 2012 году:				
3-1-10	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 3 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетки второго этажа здания (помещение № 4, согласно	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ	01.06.2018	

	технического паспорта на здание).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3-1-11	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 2 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке (помещение № 19, согласно технического паспорта на здание)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
3-1-12	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 6 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке (помещение № 30, согласно технического паспорта на здание)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
Административное здание, эксплуатирующееся как здание детского сада, расположенного по адресу: с. Азово, ул. Советская, 22, литер И, 1970 года постройки, второй степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1, проведен капитальный ремонт и изменено функциональное назначение в 2013 году				
3-1-13	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 8 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке первого этажа (помещение № 9, согласно технического паспорта на здание)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
3-1-14	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 12 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке первого этажа (помещение № 12, согласно технического паспорта на здание)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2018	

		требованиях пожарной безопасности»		
3-1-15	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 11 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке второго этажа (помещение № 1, согласно технического паспорта на здание)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	
3-1-16	Руководитель организации не осуществляет своевременную перезарядку раз в 5 лет имеющегося огнетушителя ОП-4 № 7 дата изготовления, июнь 2012 года, расположенного в помещении лестничной клетке второго этажа (помещение № 5, согласно технического паспорта на здание)	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Азовского и Шербакульского районов
по пожарному надзору Калгатов С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"24" января 2018 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

Заведующая Гоммер Татьяна Николаевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"24" января 2018 г.

Копия определения направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)