

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

Советская ул., д. 22, с. Азово, Азовский немецкий национальный район, Омская область, 646880
Тел./факс (38-141) 2-33-15, E-mail: ds-skazka-azowo@mail.ru
ОКПО 09487268, ОГРН 1125509000814,
ИНН/КПП 5509007583/550901001

Исх. 29.09.2017 № 01-28/59

Отчет

об исполнении предписания № 14/1/81-82 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

№ п.п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	отметка о выполнении
14-1-81	В наружной стене лестничной клетки типа Л1 (помещение № 9) устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м. от уровня площадки лестничной клетки, фактически 3 м.	Установлено окно в наружной стене с открывающимся элементом на лестничной клетке типа Л1 (помещение № 9), (фото отчет прилагается)
14-1-82	В наружной стене лестничной клетки типа Л1 (помещение № 12) устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м. от уровня площадки лестничной клетки, фактически 3 м.	Установлено окно в наружной стене с открывающимся элементом на лестничной клетке типа Л1 (помещение № 12), (фото отчет прилагается)

Заведующий МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка»



Т.Н. Гоммер