

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ГУ МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Интернациональная, 41, г. Омск-43, 644043, тел: 25-65-16, факс: 25-54-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Азовского и Шербакульского районов

ул. Советская, 63, с.Азово, 646880, тел:2-33-21, факс: 2-33-11, E-mail: 44pch@ogps.omsk.su

Предписание № 14/1/81-82

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Азовский детский сад комбинированного вида «Сказка» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Азовского и

Шербакульского районов по пожарному надзору Компанец И.Г. № 14 от 02.03.2017г., ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, времени с 10: 00 м. до 15:00 м. 16 марта 2017 года проведена внеплановая проверка проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором Азовского и Шербакульского районов по пожарному надзору

Калгатовым Сергеем Сергеевичем по контролю за выполнением предписания № 8/1/47-54

в зданиях расположенных по адресу: Омская область, Азовский немецкий национальный

район, с. Азово, ул. Советская, 22, с. Круч, ул. Казанская, 1

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

совместно с заведующей Гоммер Татьяной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Административное здание, эксплуатирующееся как здание детского сада, расположенного по адресу: с. Азово, ул. Советская, 22, литер И, 1970 года постройки, второй степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1, проведен капитальный ремонт и изменено функциональное назначение в 2013 году				
14-1-81	в наружной стене лестничной клетки типа Л1 (помещение № 9) устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, фактически 3.	п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	15.01.2018	

		безопасности».		
14-1-82	в наружной стене лестничной клетки типа Л1 (помещение № 12) устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, фактически 3.	п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Азовского и Шербакульского районов
по пожарному надзору Калгатов С.С.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" марта 2017 г.

М.Л.П. <*>



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Заведующая Гоммер Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

"16" марта 2017 г.

Копия определения направлена _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)